



TNZ\_110\_20\_008\_HLJ

Zagreb, 23.03.2020.

**PREDMET: Preliminarni pregled konstrukcije građevine Mani centar, Bani 75B, Zagreb , na k.č.br. 685/4 k.o. Odra**

Dana 23.03.2020. obavljen je vizualni pregled građevine Mani centar, Bani 75B, Zagreb , na k.č.br. 685/4 k.o. Odra. Navedni pregled proveden je sa ciljem utvrđivanja eventualnih oštećenja nosive konstrukcije nakon niza zemljotresa koji su pogodili Grad Zagreb i okolicu tijekom 22. i 23.03.2020.

Pregled je izvršen vizualno te tijekom pregleda nisu provedeni istražni radovi niti uklanjanje postojećih obloga nosive konstrukcije.

Navedenim pregledom je utvrđeno da je seizmičko djelovanje proizvelo manja oštećenja na nenosivim dijelovima objekta, odnosno oblogama zidova i stropova.

Isto tako pregledom je utvrđeno da navedena seizmička djelovanja nisu proizvela oštećenja nosive konstrukcije građevine Mani centar, Bani 75B, Zagreb , na k.č.br. 685/4 k.o. Odra, te je građevina sigurna za korištenje.

Ovlašteni inženjer građevinarstva:

Hrvoje Ljubojević dipl.ing.građ.  
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Hrvoje Ljubojević  
dipl.ing.građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 3934